

## EDITAL

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, se publica o tratamento dos resultados obtidos no controlo de qualidade da água distribuída no concelho de Portimão no 2º trimestre de 2014.

Parâmetros	Expressão dos Resultados	Limite fixado pelo dec.lei n.º306/2007 Valor Paramétrico	Nº DE ANALISES			% de Cumprimentos	Valor Máximo	Valor Mínimo	Observações
			Previstas	Efectuadas	> Valor Paramét.				
E.Coli	N.º/100ml	0	68	68	0	100,0%	0	0	
Coliformes Totais	N.º/100ml	0	68	68	0	100,0%	0	0	
Cloro Residual	mg/lCl		68	68	0	100,0%	0,9	<0,1	
Tot.Ger.22°C	N.º/lml		13	13	0	100,0%	29	0	
Tot.Ger.37°C	N.º/lml		13	13	0	100,0%	56	0	
Azoto Amoniacal	mg/lNH4	0,5	13	13	0	100,0%	0,07	<0,02	
Cond.	µS/cm	2500	13	13	0	100,0%	522	0	
Cor	mg/lPtCo	20	13	13	0	100,0%	<2	<2	
pH	≥ 6,5 ≤ 9,0	0	13	13	0	100,0%	8,0	7,2	
Manganês	µg/lMn	50	13	13	1	92,3%	260,0	<15	
Oxidab.	mg/lO2	5	13	13	0	100,0%	2,6	<1	
Cheiro	Factor Diluição	3	13	13	0	100,0%	<1	<1	
Sabor	Factor Diluição	3	13	13	0	100,0%	<1	<1	
Turvação	NTU	4	13	13	0	100,0%	2,0	<0,5	
Alumínio	µg/lAl	200	13	13	1	92,3%	270,0	<30	
Clost.Sulf.-red.	N.º/100ml	0	13	13	0	100,0%	0	0	
Ferro	µg/lFe	200	2	2	0	100,0%	130,0	49,9	
Nitritos	mg/lNO3	0,5	2	2	0	100,0%	<0,02	<0,02	
Cálcio	mg/lCa		2	2	0	100,0%	56,0	0,0	
Magnésio	mg/lMg		2	2	0	100,0%	13,0	12,0	
Dureza Total	mg/CaCO3		2	2	0	100,0%	193,0	110,0	
Benzo(a)-pirer	µg/l	0,01	2	2	0	100,0%	<0,005	<0,005	
Chumbo	µg/lPb	10	2	2	1	50,0%	24,0	2,9	
Cobre	mg/lCu	2	2	2	0	100,0%	0,18	0,02	
Enterococos	N.º/100ml	0	2	2	0	100,0%	0	0	
Níquel	µg/lNi	20	2	2	1	50,0%	150,0	<5	
HAP	µg/l	0,1	2	2	0	100,0%	<0,01	<0,01	
THM	µg/l	100	2	2	0	100,0%	52,0	8,0	
COT	mg/lC		2	2	0	100,0%	0,1	<0,1	