

## EDITAL

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, se publica o tratamento dos resultados obtidos no controlo de qualidade da água distribuída no concelho de Portimão no 3º trimestre de 2017.

Parâmetros	Expressão dos Resultados	Limite fixado pelo dec.lei n.º306/2007 Valor Paramétrico	Nº DE ANALISES			% de Cumprimentos	Valor Máximo	Valor Mínimo	Observações
			Previstas	Efectuadas	> Valor Paramét.				
E.Coli	N.º/100ml	0	86	86	0	100,0%	0	0	
Coliformes Totais	N.º/100ml	0	86	86	0	100,0%	0	0	
Cloro Residual	mg/1Cl		86	86	0	100,0%	1,1	<0,1	
Tot.Ger.22°C	N.º/lml		22	22	0	100,0%	34	0	
Tot.Ger.37°C	N.º/lml		22	22	0	100,0%	57	0	
Azoto Amoniacal	mg/1NH4	0,5	22	22	0	100,0%	0,10	<0,02	
Cond.	µS/cm	2500	22	22	0	100,0%	380	0	
Cor	mg/1PtCo	20	22	22	0	100,0%	4	<2	
pH	≥ 6,5 ≤ 9,0	0	22	22	0	100,0%	7,9	7,3	
Manganês	µg/1Mn	50	22	22	1	95,5%	93,0	<15	
Oxidab.	mg/1O2	5	22	22	0	100,0%	2,5	<1	
Cheiro	Factor Diluição	3	22	22	0	100,0%	1	<1	
Sabor	Factor Diluição	3	22	22	0	100,0%	1	<1	
Turvação	NTU	4	22	22	0	100,0%	1,1	<0,5	
Alumínio	µg/1Al	200	22	22	3	86,4%	490,0	<30	
Clost.Sulf.-red.	N.º/100ml	0	22	22	0	100,0%	0	0	
Ferro	µg/1Fe	200	1	1	0	100,0%	<50	49,9	
Nitritos	mg/1NO <sub>3</sub>	0,5	1	1	0	100,0%	<0,02	<0,02	
Cálcio	mg/1Ca		1	1	0	100,0%	18,0	18,0	
Magnésio	mg/1Mg		1	1	0	100,0%	12,0	12,0	
Dureza Total	mg/CaCO <sub>3</sub>		1	1	0	100,0%	94,0	94,0	
Benzo(a)-piren	µg/l	0,01	1	1	0	100,0%	<0,005	<0,005	
Chumbo	µg/1Pb	10	1	1	0	100,0%	<3	<3	
Cobre	mg/1Cu	2	1	1	0	100,0%	0,03	0,03	
Enterococos	N.º/100ml	0	1	1	0	100,0%	0	0	
Níquel	µg/1Ni	20	1	1	0	100,0%	<5	<5	
HAP	µg/l	0,1	1	1	0	100,0%	<0,01	<0,01	
THM	µg/l	100	1	1	0	100,0%	42,0	42,0	
COT	mg/1C		1	1	0	100,0%	2,4	2,4	
Radão	Bq/l	100	1	1	0	100,0%	10,0	10,0	