

Parâmetros Controlo de PCQA

Cr1/Cr2

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N.º/100ml	Coliformes Totais N.º/100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N.º/100ml	Enterococos N.º/100ml	Índice de Langelier	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N.º/ml	Tot.Ger.37 °c N.º/ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
Ponto de Colheita																
PASTELARIA QUINA - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019			0,60		0,00			0,00								
CENTRO COMUNITÁRIO DE ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019			0,60		0,00			0,00								
CENTRO APOIO A IDOSOS PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019	57,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00		<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PESTANA ALGARVE RACE - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019			0,10		0,00			0,00								
ESCOLA EB 2,3 PROFESSOR JOSÉ BUISEL - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019			0,30		0,00			0,00								
ESCOLA EBS BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019			0,40		0,00			0,00								
ESCOLA EB 2,3 D MARTINHO CASTELO BRANCO - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019	44,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00		<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
MARCU'S CAFÉ - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019			0,70		0,00			0,00								
ESCOLA EB1 VENDAS - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019			0,80		0,00			0,00								
ESCOLA EB 1 MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019			0,40		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA N.º2 PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019			0,70		0,00			0,00								
ESCOLA EB 1 ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019			0,10		0,00			0,00								
CENTRO APOIO IDOSOS ALDEIA S JOSÉ ALCALAR - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019			0,50		0,00			0,00								
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	100,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,65	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CENTRO HEMODIÁLISE NEPHROCARE PORTUGAL - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	86,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,08	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
UNIVERSIDADE DO ALGARVE - POLO DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019			0,70		0,00			0,00								
MERCADO DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019			0,70		0,00			0,00								

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clostr.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N:1100ml	N:1100ml	µS/cm	mg/l PTCo	N:1100ml	N:1100ml		µg/l Mn		Factor Diluição	N:11ml	N:11ml	NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
ESCOLA EB 1 MONTES DE ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	83,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00		<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
ISMAT - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019			0,60		0,00			0,00								
CAFÉ SEQUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019			0,60		0,00			0,00								
AUTÓDROMO II - PADDOCK - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	89,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,50	<15,00	7,60	<1,00	55,00	25,00	<0,50
ESCOLA EB 17 JI PEDRA MOURINHA - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	110,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,41	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
ESCOLA EB 2,3 MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019	66,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	300,00	4,00	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	2,00	<0,50
ESCOLA EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019			0,40		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA VENDAS - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019			0,60		0,00			0,00								
PASTELARIA NICOLA - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019			0,70		0,00			0,00								
SNACK BAR TI EMÍLIA - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019			0,70		0,00			0,00								
ESCOLA EB 1 CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019	40,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,49	<15,00	7,50	<1,00	7,00	<1,00	<0,50
CLUBE NAVAL PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019	85,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,53	18,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
AUTODROMO I - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019			>1,50		0,00			0,00								
COLÉGIO DA PENINA - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019			0,90		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA N.ºS PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019			1,10		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 52605 - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019	97,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,68	<15,00	7,80	<1,00	47,00	<1,00	<0,50
ESCOLA EB 1 PONTAL - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019			0,70		0,00			0,00								
PASTELARIA PATRÍCIO - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º33704 - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019	110,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-0,29	32,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilução	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PTCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:11ml	Tot.Ger.37 °c N:11ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
ESCOLA EB 2.3 D JOÃO II - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019			0,40		0,00			0,00								
ESCOLA EB 1 COCA MARAVILHAS - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019			0,50		0,00			0,00								
ESCOLA EB 2.3 JÚDICE FIALHO - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019			0,20		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA N.º6 PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019			0,80		0,00			0,00								
CAFÉ ANDRÉ - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019			0,60		0,00			0,00								
RESTAURANTE A QUINTINHA - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019			0,40		0,00			0,00								
PASTELARIA DELÍCIAS DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	38,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	320,00	<2,00	0,00	0,00	-0,54	31,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019	130,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	330,00	2,00	0,00	0,00	-1,07	32,00	7,60	<1,00	8,00	<1,00	0,85
RESTAURANTE DO KARTÓDROMO - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019			0,60		0,00			0,00								
PISCINAS MUNICIPAIS MEXILHOIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019			0,30		0,00			0,00								
PASTELARIA S. FRANCISCO - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019			0,20		0,00			0,00								
Consumidor N.º 78287 - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019	48,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	0,42	<15,00	8,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GARE RODOVÁRIA - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019			0,30		0,00			0,00								
RESTAURANTE CANTINHO DO COELHO - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019			0,70		0,00			0,00								
MORGADO REGUENGO I - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019	45,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
JARDIM INFÂNCIA MONTES DE ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 29/04/2019			0,50		0,00			0,00								
PASTELARIA TRIGO BOM - Laboratório: LPQ Data: 29/04/2019			0,60		0,00			0,00								
ESCOLA EB 1 MAJOR DAVID NETO - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019			0,60		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019			0,30		0,00			0,00								

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilução	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:11ml	Tot.Ger.37 °c N:11ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
JARDIM INFÂNCIA PEDRA MOURINHA - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019			0,40		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 29/04/2019	82,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	0,24	<15,00	7,90	<1,00	57,00	12,00	<0,50
HOTEL JÚPITER - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019	46,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,85	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CAFÉ DRAGÃO - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019			0,70		0,00			0,00								
COLÉGIO JOÃO PAULO II - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019			0,50		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019			0,10		0,00			0,00								
CASA DE PASTO ZÉ LUIS - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019	92,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,63	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CAFÉ PIEDADE - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019			0,10		0,00			0,00								
ESCOLA SECUNDÁRIA POETA ANTÔNIO ALEIXO - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019			0,50		0,00			0,00								
AL VITA - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019			0,50		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA N.º3 PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	86,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,90	38,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
JARDIM INFÂNCIA CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019	47,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,32	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PASTELARIA COMBINADO - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019			0,60		0,00			0,00								
CAFÉ NA RIA - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019			0,60		0,00			0,00								
CAFÉ SNACK BAR O GIL - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019			0,50		0,00			0,00								
A COLMEIA DAS ABELHINHAS - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019			0,60		0,00			0,00								
PASTELARIA MEL & CANELA - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019			0,60		0,00			0,00								
HOTEL MIRACHORO SOL - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019			0,20		0,00			0,00								
AUTÓDROMO II-PADDOCK-2 - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019			0,80		0,00			0,00								

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilução	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
APARTHOTEL PRESIDENTE - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019			0,60		0,00			0,00								
GNR - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019			0,20		0,00			0,00								
SNACK BAR O MADEIRENSE - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019			0,50		0,00			0,00								
COMPLEXO DESPORTIVO ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	34,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,20	<1,00	5,00	<1,00	<0,50
SNACK BAR GELATARIA CREAM CAFFÉ - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	44,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,12	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	4,00	<0,50
HOSPITAL DA MISERICÓRDIA - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019			0,40		0,00			0,00								
HOTEL PESTANA ALVOR PRAIA - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019			0,40		0,00			0,00								
SNACK BAR A CURVA - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019			0,40		12,00			0,00								
PASTELARIA PADARIA SABORES DO CAFÉ - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019	52,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,03	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	7,00	<0,50
PASTELARIA ARADE - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019	35,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,23	<15,00	7,70	<1,00	45,00	7,00	<0,50
PADARIA PASTELARIA DELÍCIAS DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019			0,50		0,00			0,00								
PASTELARIA BOMBOM - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019			0,60		0,00			0,00								
PADARIA FRANCESA LA PARISIENNE - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019			0,60		0,00			0,00								
PASTELARIA LOUREIRO - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	45,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	340,00	5,40	0,00	0,00	0,03	<15,00	8,00	<1,00	>100,00	9,00	<0,50
ESCOLA PROFISSIONAL GIL EANES - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	51,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	340,00	4,50	0,00	0,00	-0,44	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PESTANA ALGARVE RACE-2 - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	58,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	320,00	<2,00	0,00	0,00	-0,45	19,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
HOTEL PESTANA SOUTH BEACH - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	<30,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	330,00	5,60	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PASTELARIA SNACK BAR PORTIMOR - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	62,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	4,20	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CRACEP - NÚCLEO DA MEX. GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019			0,50		0,00			0,00								

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clostr.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diliuição	mg/l Cl	N:1100ml	N:1100ml	µS/cm	mg/l PTCo	N:1100ml	N:1100ml		µg/l Mn		Factor Diliuição	N:11ml	N:11ml	NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
PASTELARIA GINGA - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019			0,60		0,00			0,00								
SNACK BAR KIBOM - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019			0,30		0,00			0,00								
AERÓDROMO MUNICIPAL - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019	<30,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	410,00	7,50	0,00	0,00	-0,42	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	8,00	<0,50
RESTAURANTE DONA BARCA - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019	34,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	410,00	5,40	0,00	0,00	-0,56	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019	30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	410,00	5,20	0,00	0,00	-0,06	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESTAURANTE BAR O PETISCO - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019			0,30		0,00			0,00								
RESTAURANTE RESTINGA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019			0,20		0,00			0,00								
HOTEL ALGARVE - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019			0,40		0,00			0,00								
ALAMEDA PARK - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	58,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	400,00	9,10	0,00	0,00	-0,22	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PISCINA MUNICIPAL DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	<30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	410,00	8,30	0,00	0,00	-0,17	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
AUTÓDROMO I-2 - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019			0,40		0,00			0,00								
A CASINHA PORTUGUESA - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019			0,40		0,00			0,00								
SNACK BAR SOL DOURADO - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019			0,40		0,00			0,00								
RESTAURANTE PIEDADE - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019			0,40		0,00			0,00								
A CASA ISABEL - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019	43,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,24	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PASTELARIA SONHOS DE AÇUCAR - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019	34,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	5,90	0,00	0,00	-0,36	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	0,50
SNACK BAR AS TÚLIPAS - Laboratório: LPQ Data: 22/07/2019			0,30		0,00			0,00								
ESCOLA EB1 CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 22/07/2019			0,40		0,00			0,00								
PIZZARIA MAMMA MIA II - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019			0,50		0,00			0,00								

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clost.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N:1100ml	N:1100ml	µS/cm	mg/l PTCo	N:1100ml	N:1100ml		µg/l Mn		Factor Diluição	N:11ml	N:11ml	NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
JARDIM DO VAU - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019			0,60		0,00			0,00								
RESTAURANTE MARISQUEIRA PRAIA DA ROCHA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019			0,40		0,00			0,00								
PASTELARIA POUSAKI - Laboratório: LPQ Data: 22/07/2019	70,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	9,00	0,00	0,00	-0,50	21,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
MERCADO MUNICIPAL ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019			0,60		0,00			0,00								
CERVEJARIA MARISQUEIRA CARVI - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019			0,40		0,00			0,00								
C F BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019			0,60		0,00			0,00								
CENTRO DE SAÚDE MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019			0,20		0,00			0,00								
EDIFÍCIO RSU EMARP - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019			0,30		0,00			0,00								
PASTELARIA PRIMAVERA - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019			0,50		0,00			0,00								
HOTEL PESTANA ALVOR PARK - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	150,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,29	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PASTELARIA ROMANA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	38,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,45	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
HOTEL ORIENTAL - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019	<30,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00	0,00	0,34	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VAU HOTEL - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019	<30,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00	0,00	0,57	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CASA INGLESA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019			0,40		0,00			0,00								
CENTRO DE ACOLHIMENTO A CATRAIA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019			0,40		0,00			0,00								
RRESTAURANTE CASA BICA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019			0,40		0,00			0,00								
RESTAURANTE DO KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE - 2 - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	50,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,30	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
SNACK BAR A RAMINHA - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	68,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,19	<15,00	7,70	<1,00	3,00	4,00	<0,50
RESTAURANTE O REBELO - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	80,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,25	<15,00	7,50	<1,00	5,00	12,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
CENTRO DE SAÚDE ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	43,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,36	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
SNACK BAR A TÚLIPA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	<30,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	3,50	0,00	0,00	-0,28	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CAMPOS DE TÊNIS MUNICIPAIS - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019			0,50		0,00			0,00								
RESTAURANTE O PIPO - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019			0,40		0,00			0,00								
CAFÉ CLAVISUL - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019			0,40		0,00			0,00								
HOTEL ALVOR BAIXA - Laboratório: LPQ Data: 27/08/2019	78,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	0,25	<15,00	8,00	<1,00	26,00	9,00	<0,50
HOTEL PESTANA DELFIM - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	170,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	380,00	2,50	0,00	0,00	0,17	<15,00	8,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PASTELARIA RUBY 2 - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	97,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	380,00	2,80	0,00	0,00	-0,32	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
LE MERIDIEN PENINA GOLF & RESORT - Laboratório: LPQ Data: 22/07/2019	47,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	400,00	3,70	0,00	0,00	0,43	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	41,00	<0,50
RESTAURANTE "O TASCOS" - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019			0,60		0,00			0,00								
RESTAURANTE CHURRASQUEIRA MACHADO - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019			0,60		0,00			0,00								
RESTAURANTE JJ25 - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019			0,30		0,00			0,00								
CAFÉ CENTRAL - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019	65,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	6,30	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,50	<1,00	15,00	22,00	<0,50
HOTEL TIVOLI MARINA PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019	97,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	400,00	4,50	0,00	0,00	0,68	<15,00	8,60	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
PESTANA ALGARVE RACE - 3 - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019			0,60		0,00			0,00								
PARQUE DE CAMPISMO DOURADA ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019			0,40		0,00			0,00								
TOINO ZÉ MATA PORCOS - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019			0,60		0,00			0,00								
JUNTA FREGUESIA MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	49,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	47,00	0,00	0,00	-0,52	15,00	7,90	<1,00	>100,00	58,00	>20,00
COLÉGIO DO RIO - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019			0,50		0,00			0,00								

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clost.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N.º/100ml	N.º/100ml	µS/cm	mg/l PTCo	N.º/100ml	N.º/100ml		µg/l Mn		Factor Diluição	N.º/1ml	N.º/1ml	NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	70	70	4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
MARINA DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019			0,70		0,00			0,00								
EDIFÍCIO SEDE EMARP - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019			0,30		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 42179 - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019			0,50		0,00			0,00								
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019			0,60		0,00			0,00								
SNACK BAR RIALVOR - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019			0,30		0,00			0,00								
HOTEL PESTANA D. JOÃO II - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019	64,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	410,00	<2,00	0,00	0,00	-0,18	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CROISSANTERIA, CAFETARIA PANIFICADORA - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 60109 - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019			0,40		0,00			0,00								
PASTELARIA SNACK BAR EL CARIBE - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019			0,60		0,00			0,00								
CENTRO DE SAÚDE DE PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019	79,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	420,00	<2,00	0,00	0,00	-0,25	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
LAR DA CRIANÇA - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019	59,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	480,00	<2,00	0,00	0,00	-0,22	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 39358 - Laboratório: LPQ Data: 07/10/2019			0,50		0,00			0,00								
HOSPITAL S. CAMILO - Laboratório: LPQ Data: 07/10/2019			0,50		0,00			0,00								
AUTÓDROMO II - PADDOCK - Laboratório: LPQ Data: 14/10/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 24364 - Laboratório: LPQ Data: 14/10/2019			0,60		0,00			0,00								
MORGADO DO REGUENGO II - Laboratório: LPQ Data: 14/10/2019			1,10		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA N.º 4 PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 21/10/2019			0,50		0,00			0,00								
PASTELARIA MOCÂMEDES - Laboratório: LPQ Data: 21/10/2019			0,90		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 24766 - Laboratório: LPQ Data: 04/11/2019			0,50		0,00			0,00								

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diliuição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langeller	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diliuição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
CONSUMIDOR N.º 33112 - Laboratório: LPQ Data: 04/11/2019			0,30		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 91708 - Laboratório: LPQ Data: 28/10/2019			0,80		0,00			0,00								
LAR IDOSOS SANTA CASA MISERICORDIA PORTIMÃO - Laboratório: LPQ Data: 28/10/2019			0,80		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 52209 - Laboratório: LPQ Data: 07/10/2019	32,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	490,00	3,70	0,00	0,00	-0,48	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
HOTEL SANTA CATARINA ALGARVE - Laboratório: LPQ Data: 14/10/2019	53,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	500,00	<2,00	0,00	0,00	-0,33	<15,00	8,40	<1,00	4,00	3,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 89159 - Laboratório: LPQ Data: 11/11/2019			0,70		0,00			0,00								
CLUBE DA LADEIRA DO VAU - Laboratório: LPQ Data: 11/11/2019			0,50		0,00			0,00								
CAFÉ CREME - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	49,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	6,60	0,00	0,00	-0,72	<15,00	7,70	<1,00	35,00	35,00	0,55
SNACK BAR TOZE - Laboratório: LPQ Data: 21/10/2019	63,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	590,00	<2,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	8,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
HOSPITAL DO BARLAVENTO ALGARVIO - Laboratório: LPQ Data: 28/10/2019	50,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	520,00	<2,00	0,00	0,00	0,28	<15,00	8,40	<1,00	<1,00	10,00	<0,50
AUTÓDROMO I-3 - Laboratório: LPQ Data: 11/11/2019	40,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	360,00	2,80	0,00	0,00	-0,64	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 76326 - Laboratório: LPQ Data: 11/11/2019	51,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	510,00	2,90	0,00	0,00	-0,01	<15,00	8,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 66314 - Laboratório: LPQ Data: 18/11/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 90256 - Laboratório: LPQ Data: 18/11/2019			0,30		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 23463 - Laboratório: LPQ Data: 25/11/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 96247 - Laboratório: LPQ Data: 25/11/2019			0,50		10,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 91935 - Laboratório: LPQ Data: 18/11/2019	47,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	530,00	<2,00	0,00	0,00	-0,27	<15,00	7,80	<1,00	18,00	6,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 104906 - Laboratório: LPQ Data: 25/11/2019	35,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	540,00	<2,00	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 02/12/2019			0,40		0,00			0,00								

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilução	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °C N:11ml	Tot.Ger.37 °C N:11ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	70	70	200	70	200	70	70	200	70	67	70	70	70	70	70	70
>Valor Paramétrico	0	0		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,01	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	97,00	<1,00	1,10	0,00	12,00	590,00	9,10	0,00	0,00	-1,07	38,00	8,60	<1,00	8,00	9,00	0,85
CONSUMIDOR N.º 34096 - Laboratório: LPQ Data: 02/12/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 90056 - Laboratório: LPQ Data: 04/11/2019	68,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	540,00	<2,00	0,00	0,00	0,11	<15,00	8,30	<1,00	6,00	2,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 49414 - Laboratório: LPQ Data: 02/12/2019	33,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	520,00	<2,00	0,00	0,00	-0,30	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESTAURANTE KARTÓDROMO INTERNACIONAL ALGARVE-3 - Laboratório: LPQ Data: 09/12/2019			0,90		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 39360 - Laboratório: LPQ Data: 09/12/2019			0,50		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 89552 - Laboratório: LPQ Data: 09/12/2019			0,60		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 92244 - Laboratório: LPQ Data: 09/12/2019	100,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	530,00	<2,00	0,00	0,00	0,28	<15,00	8,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
CONSUMIDOR N.º 104908 - Laboratório: LPQ Data: 16/12/2019			0,60		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 34097 - Laboratório: LPQ Data: 16/12/2019			0,20		0,00			0,00								
CONSUMIDOR N.º 33076 - Laboratório: LPQ Data: 16/12/2019	71,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	540,00	<2,00	0,00	0,00	-0,05	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PEIXARIA LUZ (Consumidor n.º 28784) - Laboratório: LPQ Data: 23/12/2019			0,50		0,00			0,00								
JARDIM INFÂNCIA ALDEIA S. JOSÉ ALCALAR - Laboratório: LPQ Data: 23/12/2019			0,50		0,00			0,00								

Ci

Valor Paramétrico	Azoto Amoniacal mg/l NH4	Benzo(a)-pireno µg/l	Cálcio mg/l Ca	Chumbo µg/l Pb	Cloratos mg/l ClO3	Cloritos mg/l ClO2	Cobre mg/l Cu	COT mg/l C	Crómio µg/l Cr	Dureza Total mg/l CaCO3	Ferro µg/l Fe	HAP µg/l	Magnésio mg/l Mg	Niquel µg/l Ni	Nitritos mg/l NO2	Oxidab. mg/l O2	Radão Bq/l	THM µg/l
	0,50	0,01		10,00	0,70	0,70	2,00		50,00		200,00	0,10		20,00	0,50	5,00	>=500,00 <=100,00	100,00
Nº Análises Realizadas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
>Valor Paramétrico	0	0		0	0	0	0		0		0	0		1	0	0	0	0
Mínimo	<0,02	<0,01	17,00	<2,00	<0,01	<0,01	<0,00	<1,00	<2,00	110,00	<50,00	<0,01	13,00	<5,00	<0,02	<1,00	<10,00	25,00
Máximo	0,02	0,01	37,00	5,00	0,32	<0,01	0,30	2,10	<2,00	170,00	80,00	0,10	21,00	26,00	<0,02	1,10	<10,00	65,00
Ponto de Colheita																		
ESCOLA EB 1 MONTES DE ALVOR - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	<0,02	<0,01	17,00	5,00	<0,01	<0,01	0,00	2,10	<2,00	110,00	73,00	0,10	16,00	<5,00	<0,02	<1,00	<10,00	43,00
CASA DE PASTO ZÉ LUÍS - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019	<0,02	0,01	22,00	<2,00	<0,01	<0,01	0,00	1,50	<2,00	120,00	79,00	<0,01	16,00	26,00	<0,02	<1,00	<10,00	29,00
PESTANA ALGARVE RACE-2 - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	0,02	<0,01	21,00	<2,00	0,32	<0,01	0,01	1,50	<2,00	110,00	80,00	<0,01	13,00	<5,00	<0,02	1,10	<10,00	65,00
HOTEL ALVOR BAÍA - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019	<0,02	<0,01	30,00	<2,00	<0,01	<0,01	<0,00	2,10	<2,00	150,00	<50,00	<0,01	18,00	<5,00	<0,02	<1,00	<10,00	54,00
LE MERIDIEN PENINA GOLF & RESORT - Laboratório: LPQ Data: 22/07/2019	<0,02	<0,01	31,00	<2,00	<0,01	<0,01	<0,00	1,30	<2,00	150,00	<50,00	<0,01	18,00	<5,00	<0,02	<1,00	<10,00	44,00
CAFÉ CREME - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	<0,02	<0,01	33,00	<2,00	<0,01	<0,01	0,01	1,60	<2,00	170,00	<50,00	<0,01	21,00	<5,00	<0,02	<1,00	<10,00	28,00
CONSUMIDOR N.º 90056 - Laboratório: LPQ Data: 04/11/2019	<0,02	0,01	37,00	<2,00	<0,01	<0,01	0,30	<1,00	<2,00	170,00	<50,00	0,10	19,00	<5,00	<0,02	1,00	<10,00	25,00

